

南通大学启秀校区大礼堂改造工程编标答疑（0529）

一、土建

1、外立面 A、G 轴外墙檐沟与雨棚中间，大样图为外包铝板，且无具体大样做法，但立面图均为真石漆，请设计明确此部位具体做法。

答：立面图取消门顶铝合金装饰部分，见修改图；

2、小二楼以及新建卫生间天棚是否考虑两遍腻子+两遍乳胶漆？图纸并未明确。

答：小二楼天棚可以采用两遍腻子+两遍乳胶漆，卫生间顶部天棚采用铝合金方板吊顶，做法见修改图；

3、装修平面图门 M1822 尺寸与建筑平面图 M1824 尺寸不一致，请设计明确门洞尺寸

答：装修平面图门 M1822 尺寸与建筑平面图 M1824 尺寸不一致，以建筑平面图为准；

4、大礼堂化妆间与控制室装修图中，地面、墙面、天棚未提供相应做法。

答：化妆间与控制室地面做法同舞台，墙面做法为两边腻子加两遍乳胶漆，天棚做法采用石膏板吊顶，做法见施工说明 8.1.5 条。

2019 年 5 月 29 日