




南通大学单一来源采购审批表

项目名称	图书馆购买 UPS 电源模块和蓄电池	采购数量	1 套
经费来源及卡号	行政设备费 经费卡号 02022102	预算金额	13 万
申请单位	图书馆	申请日期	2023 年 5 月 25 日
制造商或代理商	南通为硕网络科技有限公司	联系方式	13646242475
<p>专家组论证结论：图书馆机房 UPS 系统，电源模块已损坏，配套蓄电池已超过 6 年，均需要及时更换，以保障图书馆机房网络设备、存储设备、服务器安全稳定运行，为师生员工提供稳定的图书资源服务。同意购买。</p>			
申请单位经办人 (签字)		申请单位负责人意见 (签字)	
招标办意见 (签字)		分管校领导意见 (签字)	
招标采购领导小组意见 (签字)			

审批说明：1、项目预算金额 < 50 万元，招投标管理办公室主任负责审批；
 2、50 万元 ≤ 项目预算金额 < 100 万元，项目分管校领导负责审批；
 3、100 万元 ≤ 项目预算金额，招标采购领导小组会议讨论审批；

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	图书馆购买 UPS 电源模块和蓄电池	采购数量	1 套
经费来源及卡号	行政设备费 经费卡号 02022102	预算金额	13 万
申请单位	图书馆	申请日期	2023 年 5 月 25 日
申请单位经办人	董殿永	联系电话	15006280820
制造商或代理商	南通为硕网络科技有限公司	联系电话	13646242475
项 目 概 况 及 单 一 来 源 采 购 理 由	<p>(项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容, 单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明, 包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附)</p> <p>图书馆艾默生 UPS 电源模块已损坏, 经过厂家现场检测, 电源模块需要更换。</p> <p>图书馆艾默生 UPS 系统蓄电池已使用超过 6 年, 经过 UPS 厂家现场检测, 蓄电池需要更换。</p> <p>原使用的模块化 UPS 主机型号为维谛 APM150S, 先更换单一模块, 必须采购同品牌同型号的 UPS 模块 P30, 否则无法兼容使用。蓄电池采购维谛 12V100AH, 与 UPS 主机同品牌, 实现统一管理维护。本次项目要求由原厂认证服务商进行安装、调试工作。南通为硕网络科技有限公司为南通地区维谛原厂指定售后服务单位, 完成设备的安装、调试、维修以及后续日常维护服务。</p> <p>1. 维谛 (原艾默生) 主机 (APM150S) 功率模块, 一台</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 P30</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 提供原厂售后服务承诺函</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 质保 1 年</p> <p>2. 铅蓄电池, 64 节</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 12V/100AH</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务, 安装辅材中标人提供</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 质保 3 年</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下应能正常工作。</p> <p style="margin-left: 20px;">(5) 蓄电池内阻小于 0.003~0.01 Ω (25℃)。</p>		
专 家 论 证 意 见	<p style="text-align: center;">专家姓名 <u>胡沂平</u> 工作单位 <u>图书馆</u></p> <p style="text-align: center;">职 称 <u>研究员</u> 联系电话</p>		




填表说明: 1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3;
 2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3;
 3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名, 不得打印。

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	图书馆购买 UPS 电源模块和蓄电池	采购数量	1 套
经费来源及卡号	行政设备费 经费卡号 02022102	预算金额	13 万
申请单位	图书馆	申请日期	2023 年 5 月 25 日
申请单位经办人	董殿永	联系电话	15006280820
制造商或代理商	南通为硕网络科技有限公司	联系电话	13646242475
项 目 概 况 及 单 一 来 源 采 购 理 由	<p>(项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容, 单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明, 包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附)</p> <p>图书馆艾默生 UPS 电源模块已损坏, 经过厂家现场检测, 电源模块需要更换。</p> <p>图书馆艾默生 UPS 系统蓄电池已使用超过 6 年, 经过 UPS 厂家现场检测, 蓄电池需要更换。</p> <p>原使用的模块化 UPS 主机型号为维谛 APM150S, 先更换单一模块, 必须采购同品牌同型号的 UPS 模块 P30, 否则无法兼容使用。蓄电池采购维谛 12V100AH, 与 UPS 主机同品牌, 实现统一管理维护。本次项目要求由原厂认证服务商进行安装、调试工作。南通为硕网络科技有限公司为南通地区维谛原厂指定售后服务单位, 完成设备的安装、调试、维修以及后续日常维护服务。</p> <p>1. 维谛 (原艾默生) 主机 (APM150S) 功率模块, 一台</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 P30</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 提供原厂售后服务承诺函</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 质保 1 年</p> <p>2. 铅蓄电池, 64 节</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 12V/100AH</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务, 安装辅材中标人提供</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 质保 3 年</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下应能正常工作。</p> <p style="margin-left: 20px;">(5) 蓄电池内阻小于 0.003~0.01 Ω (25℃)。</p>		
专 家 论 证 意 见	<p>专家姓名 <u>董殿永</u> 工作单位 <u>电气工程学院</u></p> <p>职 称 <u>教授</u> 联系电话 <u>13819618866</u></p>		

填表说明: 1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3;
 2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3;
 3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名, 不得打印。

南通大学单一来源采购论证表

项目名称	图书馆购买 UPS 电源模块和蓄电池	采购数量	1 套
经费来源及卡号	行政设备费 经费卡号 02022102	预算金额	13 万
申请单位	图书馆	申请日期	2023 年 5 月 25 日
申请单位经办人	董殿永	联系电话	15006280820
制造商或代理商	南通为硕网络科技有限公司	联系电话	13646242475
项 目 概 况 及 单 一 来 源 采 购 理 由	<p>(项目概况包括主要技术参数或方案以及场地等配套内容, 单一来源采购理由需重点阐述市场调研及符合单一来源情形的详细说明, 包括该品牌国内客户使用情况等。页面不够可另附)</p> <p>图书馆艾默生 UPS 电源模块已损坏, 经过厂家现场检测, 电源模块需要更换。</p> <p>图书馆艾默生 UPS 系统蓄电池已使用超过 6 年, 经过 UPS 厂家现场检测, 蓄电池需要更换。</p> <p>原使用的模块化 UPS 主机型号为维谛 APM150S, 先更换单一模块, 必须采购同品牌同型号的 UPS 模块 P30, 否则无法兼容使用。蓄电池采购维谛 12V100AH, 与 UPS 主机同品牌, 实现统一管理维护。本次项目要求由原厂认证服务商进行安装、调试工作。南通为硕网络科技有限公司为南通地区维谛原厂指定售后服务单位, 完成设备的安装、调试、维修以及后续日常维护服务。</p> <p>1. 维谛(原艾默生)主机(APM150S)功率模块, 一台</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 P30</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 提供原厂售后服务承诺函</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 质保 1 年</p> <p>2. 铅蓄电池, 64 节</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 型号维谛 12V/100AH</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 提供安装调试服务, 安装辅材中标人提供</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 质保 3 年</p> <p style="margin-left: 20px;">(4) 蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下应能正常工作。</p> <p style="margin-left: 20px;">(5) 蓄电池内阻小于 0.003~0.01 Ω (25℃)。</p>		
专 家 论 证 意 见	<p style="text-align: center;">专家姓名  工作单位 </p> <p style="text-align: center;">职 称  联系电话 13912271369</p>		

填表说明: 1、参与论证的高级职称的专家不少于 1/3;
 2、参与论证的用户单位以外的专家不少于 2/3;
 3、论证专家各自书写论证意见并要求本人亲笔书写签名, 不得打印。